

-157.1-

C

D

\* Itens usados para motores eixo JP ou fora do padrão JM (montagem com Alongamento)

4,0 - 15,0cv  
20,0 C/ Along.  $\Delta$  20,0cv

28	* Porca Sext. Latão 1/2" UNF	Pç	1	00179	----
27	* Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 Ø28.6 x 13.5mm	Pç	1	01943	----
26	* Chaveta 3/16" x 28mm Forma AA	Pç	1	08921	----
25	* Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	2	00335	----
24	* Along. THS/THSI-18 MT IP-55 Selo 1.1/4"	Pç	1	09104	----
23	Plaqueta Thebe PU	Pç	1	05468	05468
22	Bujão 1" BSP	Pç	1	00173	00173
21	Tampa AE-3 Sucção	Pç	1	01432	01432
20	Junta Borracha AE-3 TL-666	Pç	1	01394	01394
19	Arruela da Válvula AE-3	Pç	1	01754	01754
18	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1.1/4" RI	Pç	8	00315	00315
17	Bujão 1/2" BSP	Pç	5	00775	00775
16	Tampa AE-3 Recalque	Pç	1	01433	01433
15	Junta Borracha Tampa Rec. AE-3	Pç	1	05227	05227
14	Carcaca AE-3	Pç	1	01260	01260
$\Delta$ 13	Paraf. Sext. UNC	Pç	1	00314	10253
$\Delta$ 12	Arruela Pressão	Pç	1	00356	02207
$\Delta$ 11	Arruela Lisa	Pç	1	01302	10992
10	Rotor Aberto AE-3	Pç	1	Tab. R	Tab. R
$\Delta$ 9	Anel O'Ring Ø177,47 x 2,62mm Buna-N	Pç	1	10159	10159
$\Delta$ 8	Selo Mecânico	Pç	1	00228	00229
$\Delta$ 7	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8"	Pç	8	00313	00313
6	Paraf. Sext. UNC	Pç	4	Tab. 1	10253
$\Delta$ 5	Tampa Interm. AE-3 (05/18)	Pç	1	Tab. 1	10976
4	Bucha encosto rotor Ø50.8 x Ø31.74		1	----	10991
$\Delta$ 3	Bucha de Proteção Selo (Motor JM)	Pç	1	08782	10989
$\Delta$ 2	Anel O'Ring	Pç	1	12215	10069
1	Motor Elétrico IP-55	Pç	1	- - -	- - -
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código	Código

Nota: Saída da bomba vedada com Lençol de Borracha  
Realizar desbloqueio com objeto cortante antes da instalação

SUCÇÃO: 3" BSP

RECALQUE: 3" BSP

Tabela R - Itens 10





Modelo	CV	Diam.	Código
AE-3 Selo	4,0	Ø146 x 9	01789
	5,0	Ø154 x 9	01790
	6,0	Ø163 x 9	01791
	7,5	Ø168 x 9	01249
	6,0	Ø163 x 9	01791
	7,5	Ø168 x 25	01249
	10,0	Ø146 x 25	01796
	12,5	Ø154 x 25	01797
	15,0	Ø163 x 25	01798
	20,0	Ø173 x 25	$\Delta$ 10993
AE-3 C/ Along.	20,0	Ø173 x 25	01250

Tabela 1 - Itens 5 e 6

Modelo	CV	Item 5	Item 6	
		Código	Descrição	Código
AE-3	4,0 - 5,0	10615	3/8" x 1" UNC	00314
AE-3 Trif.	4,0 - 7,5			
AE-3 Monof.	6,0 - 15,0	10616	$\Delta$ 1/2" x 1" UNC	10253
AE-3 Trif.	10,0 - 15,0 20,0 C/ Along.			

Nota: Para montagem com motor Thebe monofásico 6,0 cv e 7,5 cv, a montagem é idêntica à montagem 6,0cv e 7,5 cv trifásico.

Para montagem com gaxeta considerar a Pág.157 (Montagem até Abril de 2018)

 BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	A.P.Scarpel	03/09/15			1D	AE-19.10.01	14/10/19	Garcia
	VERIFICADO	A.P.Scarpel	05/11/15			1D	AE-19.03.02	07/03/19	Garcia
	APROVADO	A.P.Scarpel	05/11/15			5C	OED-17	08/02/19	Garcia
		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Bomba AE-3 IP-55 Selo

DESENHO Nº  
185035  
ESCALA: 1:7