

* Peças opcionais para vedação selo ou gaxeta

				Gaxeta	Selo
29	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1.1/4" RI	Pç	4	00315	00315
△28	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 3/4"	Pç	6	00312	00312
27	Tampa RL-14	Pç	1	00240	00240
△26	Anel O'Ring Ø141 x 3 mm Cordão (RL-14)	Pç	1	10181	10181
25	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	Pç	1	00314	00314
24	Arruela Pressão 3/8"	Pç	1	00356	00356
23	Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 até 7.5cv	Pç	1	01302	01302
22	Rotor R-16/20 - RL-14 3.0 cv furo Ø22.22 mm	Pç	1	Tab.1	Tab.1
21	Rotor aberto RL-14 furo Ø22.22	Pç	1	Tab.1	Tab.1
20	* Bucha latão encosto eixo R-16/18/20	Pç	1	- . -	00600
19	* Selo Mecânico 1" T21	Pç	1	- . -	00231
18	Porca Sext. UNC 7/16"	Pç	4	00346	00346
17	Paraf. Sext. UNC 7/16" x 2"	Pç	4	00325	00325
16	Contra Flange (ver tabela 1)	Pç	2	Tab.1	Tab.1
△15	Anel o'ring 3 mm Cordão P/C.Flange	Pç	2	Tab.1	Tab.1
14	Bujão 1/4" BSP (Opcional sob consulta)	Pç	1	00174	00174
13	Carcaça RL-14	Pç	1	00790	00178
12	* Prisioneiro Gaxeta UNC 3/8" x 58mm	Pç	2	00672	- . -
11	* Gaxeta 1/4"	Pç	0.4	00269	- . -
10	* Aperta Gaxeta R-16/18/20 / RL-16/2/3	Pç	1	00138	- . -
9	* Porca sext.UNC 3/8"	Pç	2	00345	- . -
8	*Arruela gaxeta R-16/18/20 - RL-14/16/20	Pç	1	01069	- . -
7	Paraf. Sext.UNC 3/8" x (1.1/2" gaxeta e 7/8" selo)	Pç	4	00316	00313
6	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	Pç	4	00314	00314
5	Intermediário R-16/18/20	Pç	1	00149	00149
4	Chaveta 5 x 5 x 18mm Forma AA	Pç	1	00105	00105
3	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	2	00335	00335
2	Along. R-16/18/20/RL-16 (bomba s/motor)	Pç	1	05723	04805
1	Motor Elétrico IP-55	Pç	1	- . -	- . -
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código	Código




Tabela 1 - Rotores e Contra Flanges (Itens 15, 16, 21 e 22)

Modelo	CV	Contra Flanges (Item 16)		Item 15	Rotor Aberto (21)		Rotor Fechado (22)	
		Descrição	Código	Código	Diâmetro	Código	Diâmetro	Código
RL-14 Selo/Gax.	2.0	124 x 1 1/4" BSP	00073	10177	Ø115x8	00188	-	-
	3.0	124 x 2" BSP	00511	10178	Ø130x7	01300	Ø139	00789
	4.0				Ø139x8	00729	- . -	-
	5.0				Ø139x9	00730	- . -	-

 BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	Ivo Gilberto	07/02/13	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO
	VERIFICADO	A.P.Scarpel	02/05/13		△	B1/C1	AE-17.04.01	24/05/17	Gustavo
	APROVADO	Gustavo	02/05/13		△	B1	AE-16.09.01	15/09/16	Garcia

RL-14 IP-55 Selo/Gax. (01-13)

DESENHO Nº
013145

